



SĂRBĂTORI PASCALE ÎN SIGURANȚĂ

■ Accesul persoanelor în incinta lăcașului de cult se va face în limita capacității construcției;

■ Pe timpul slujbelor religioase mențineți ușile de acces/evacuare în poziție deschisă;

■ Aprinderea și așezarea lumânărilor se va face numai în locuri special amenajate în acest sens;

■ Utilizarea lumânărilor aprinse în lăcașul de cult se va face cu atenție, la distanță de siguranță de persoanele din jur, evitând contactul cu hainele sau părul acestora;

■ Parcarea autoturismelor se face astfel încât să nu se blocheze hidranții de incendiu sau accesul autospecialelor serviciilor de urgență.

SĂRBĂTORI PASCALE ÎN SIGURANȚĂ

■ Accesul persoanelor în incinta lăcașului de cult se va face în limita capacității construcției;

■ Pe timpul slujbelor religioase mențineți ușile de acces/evacuare în poziție deschisă;

■ Aprinderea și așezarea lumânărilor se va face numai în locuri special amenajate în acest sens;

■ Utilizarea lumânărilor aprinse în lăcașul de cult se va face cu atenție, la distanță de siguranță de persoanele din jur, evitând contactul cu hainele sau părul acestora;

■ Parcarea autoturismelor se face astfel încât să nu se blocheze hidranții de incendiu sau accesul autospecialelor serviciilor de urgență.

SĂRBĂTORI PASCALE ÎN SIGURANȚĂ

■ Accesul persoanelor în incinta lăcașului de cult se va face în limita capacității construcției;

■ Pe timpul slujbelor religioase mențineți ușile de acces/evacuare în poziție deschisă;

■ Aprinderea și așezarea lumânărilor se va face numai în locuri special amenajate în acest sens;

■ Utilizarea lumânărilor aprinse în lăcașul de cult se va face cu atenție, la distanță de siguranță de persoanele din jur, evitând contactul cu hainele sau părul acestora;

■ Parcarea autoturismelor se face astfel încât să nu se blocheze hidranții de incendiu sau accesul autospecialelor serviciilor de urgență.

■ Transportul la domiciliu al lumânărilor aprinse "lumina sfântă", se va realiza numai cu ajutorul unor protecții speciale din materiale incombustibile.

■ Amplasarea lumânărilor și a candelelor în încăperi se va face cu ajutorul suporturilor ce nu se pot aprinde și la distanță de perdele, draperii, ornamente sau alte materiale combustibile.

În cazul izbucnirii unui incendiu:

➤ *Ne vom păstra calmul pentru evitarea accidentelor și panicii.*

➤ Evacuați-vă cu calm și în ordine din clădire. Ajuțați copiii și persoanele în vârstă ce necesită sprijin.



➤ **A n u n ță ț i i m e d i a t** evenimentul la numărul unic pentru apeluri de urgență 112.



➤ **P e n t r u s t i n g e r e a** incendiului, în faza inițială, utilizați mijloacele de primă intervenție din dotarea lăcașului de cult - stingătoare de incendiu.



■ Transportul la domiciliu al lumânărilor aprinse "lumina sfântă", se va realiza numai cu ajutorul unor protecții speciale din materiale incombustibile.

■ Amplasarea lumânărilor și a candelelor în încăperi se va face cu ajutorul suporturilor ce nu se pot aprinde și la distanță de perdele, draperii, ornamente sau alte materiale combustibile.

În cazul izbucnirii unui incendiu:

➤ *Ne vom păstra calmul pentru evitarea accidentelor și panicii.*

➤ Evacuați-vă cu calm și în ordine din clădire. Ajuțați copiii și persoanele în vârstă ce necesită sprijin.



➤ **A n u n ță ț i i m e d i a t** evenimentul la numărul unic pentru apeluri de urgență 112.



➤ **P e n t r u s t i n g e r e a** incendiului, în faza inițială, utilizați mijloacele de primă intervenție din dotarea lăcașului de cult - stingătoare de incendiu.



■ Transportul la domiciliu al lumânărilor aprinse "lumina sfântă", se va realiza numai cu ajutorul unor protecții speciale din materiale incombustibile.

■ Amplasarea lumânărilor și a candelelor în încăperi se va face cu ajutorul suporturilor ce nu se pot aprinde și la distanță de perdele, draperii, ornamente sau alte materiale combustibile.

În cazul izbucnirii unui incendiu:

➤ *Ne vom păstra calmul pentru evitarea accidentelor și panicii.*

➤ Evacuați-vă cu calm și în ordine din clădire. Ajuțați copiii și persoanele în vârstă ce necesită sprijin.



➤ **A n u n ță ț i i m e d i a t** evenimentul la numărul unic pentru apeluri de urgență 112.



➤ **P e n t r u s t i n g e r e a** incendiului, în faza inițială, utilizați mijloacele de primă intervenție din dotarea lăcașului de cult - stingătoare de incendiu.



ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
"Mr. CONSTANTIN ENE" al Județului Bacău



NESECRET
Exemplar unic.
Anexa nr.1 la Nr.2122887
Bacău 14.03.2024
Se transmite prin e-mail

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA LĂCAȘELE DE CULT

Pentru prevenirea incendiilor *pe timpul, premergător și după finalizarea slujbelor* se vor respecta următoarele măsuri:

- ✓ la începutul slujbei, reprezentanții bisericii trebuie să aducă la cunoștința enoriașilor regulile ce trebuie respectate în biserică și a măsurilor de protecție antiincendiu specifice, îndeosebi privind utilizarea focului deschis (lumânări, candelă, etc.);
- ✓ limitarea accesului credincioșilor în incinta bisericilor la capacitatea bisericii, în scopul evitării producerii unor accidente și păstrarea în permanență a unui culoar liber de cel puțin 1 m pe toată lungimea încăperilor lăcașului de cult în care are acces publicul, pentru a asigura accesul din spate către în față și invers;
- ✓ desfășurarea tuturor activităților din timpul slujbelor în mod organizat, folosind membrii din Consiliul Parohial, care în caz de pericol să îndrume spre ieșire persoanele aflate în biserică;
- ✓ blocarea ușilor în poziția DESCHIS (cu sisteme sigure de blocare), acolo unde sensul de deschidere a acestora este invers sensului de deplasare a fluxului de utilizatori (persoane) spre exterior;
- ✓ suplimentarea locurilor de aprins lumânări și amplasarea lor în spații fără pericol de incendiu, stabilirea personalului care să le deservească și care să supravegheze modul de utilizare a lumânărilor aprinse în rândul mulțimilor de credincioși (evitarea folosirii paharelor din plastic, hârtiei sau cartonului ca elemente de protecție a flăcării la vânt și la picăturile de ceară);
- ✓ stabilirea personalului care să cunoască modul de comportare pe timpul producerii unui incendiu în biserică, în scopul păstrării calmului, neproducerii de accidente nedorite și necreerii de panică în timpul evacuării construcției incendiate;
- ✓ îndepărtarea tuturor covoarelor combustibile dispuse pe pardoseala sălii, a scaunelor și băncilor nefixate de pardoseală, evitarea expunerii de prosoape sau alte elemente textile pe pereți, icoane sau alte lucruri unde sunt amplasate candelă sau lumânări;

- ✓ amplasarea mijloacelor de încălzire la distanțe de siguranță față de elementele de construcție, decorurile sau mobilierul combustibile;
- ✓ afișarea planurilor de evacuare în caz de pericol la loc vizibil și instruirea persoanelor stabilite pentru dirijarea fluxurilor de utilizatori spre ieșiri;
- ✓ supravegherea permanentă, de către o persoană special desemnată, a sobelor sau altor mijloace de încălzit, pe toată durata funcționării lor;
- ✓ stingerea focurilor și scoaterea de sub tensiune a aparatelor electrice (de încălzit, de iluminat, etc.) înainte de părăsirea și încuierea bisericii;
- ✓ amenajarea unor locuri pentru depunerea lumânărilor aprinse, la distanță de siguranță față de elementele combustibile din interiorul bisericii, de preferință în tăvi metalice umplute cu nisip sau cu apă;
- ✓ stingerea lumânărilor la terminarea activităților și evacuarea resturilor în locuri sigure, în afara bisericii;
- ✓ interzicerea depozitării materialelor inflamabile ori combustibile în poduri sau balcoane și amenajarea unor spații corespunzătoare pentru amplasarea lor;
- ✓ dotarea lăcașurilor de cult cu mijloace de primă intervenție și menținerea acestora în stare permanentă de funcționare;
- ✓ marcarea vizibilă a ieșirilor și stabilirea modului de evacuare a persoanelor în caz de pericol pentru evitarea producerii de accidente;
- ✓ verificarea de către personal autorizat a instalațiilor electrice, de gaze și de protecție împotriva trăsnetului, precum și a coșurilor de evacuare a fumului și remedierea imediată a deficiențelor constatate;
- ✓ la terminarea activităților se vor verifica toate încăperile și se va întrerupe alimentarea cu energie electrică a instalațiilor electrice aferente din întreaga clădire, de la întrerupătorul amplasat într-un loc în care nu are acces publicul, marcat și ușor accesibil pentru intervenții în caz de incendiu;
- ✓ interzicerea lucrului în bucătării al persoanelor necalificate, în mod special la instalațiile de gaze naturale, precum și la cele pentru prepararea hranei;
- ✓ aerisirea în permanență a încăperilor în care sunt utilizate instalații și aparate care folosesc drept combustibil gazul natural ori GPL (gaz petrolier lichefiat);
- ✓ interzicerea folosirii focului deschis pentru arderea deșeurilor, a resturilor vegetale ori pentru igienizarea suprafețelor adiacente căcașurilor de cult;
- ✓ interzicerea fumatului pe întreg perimetrul lăcașului de cult, amplasarea de indicatoare cu „FUMATUL INTERZIS” la intrarea în perimetrul unității;
- ✓ limitarea accesului credincioșilor la capacitatea spațiilor, acolo unde nu există două căi de evacuare, ori ușile se deschid spre interior se va admite accesul a **maxim 30 de persoane**;
- ✓ la întoarcerea de la biserică acasă, credincioșii nu vor lăsa lumânările aprinse nesupravegheate sau în apropierea unor obiecte și materiale combustibile, iar înainte de culcare lumânările vor fi stinse.



REGULI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA LĂCAȘELE DE CULT

- ✓ Ușile de pe căile de evacuare trebuie să aibă deschiderea spre exterior și să fie dimensionate conform prevederilor normativului P-118/99;
- ✓ Gabaritele traseelor de circulație în zona de acces a bisericilor să nu fie reduse prin amenajarea unor puncte de vânzare a obiectelor cu specific bisericesc;
- ✓ La muzeele și expozițiile de carte veche sau manuscrise, instalațiile de detectare și semnalizare a incendiilor să fie menținute în stare de funcționare;
- ✓ Prevederea clădirilor cu sisteme adecvate de semnalizare și stingere a incendiilor;
- ✓ Elementele de construcție din structura podurilor, acoperișurilor, șarpantelor și catapetsmelor să fie protejate cu substanțe ignifuge;
- ✓ Exploatarea instalațiilor electrice trebuie să se facă la parametri proiectați, fără defecțiuni sau improvizații;
- ✓ Utilizarea mijloacelor de încălzire fără acumulare de căldură, neomologate sau improvizate, confecționate artizanal, este interzisă;
- ✓ Coșurile de fum și instalațiile de protecție împotriva descărcărilor electrice atmosferice trebuie să fie verificate de către personal de specialitate **cel puțin de două ori pe an**;
- ✓ Persoanele cazate în spațiile destinate primirii oaspeților din incinta mănăstirilor sau aparținând de acestea, vor fi instruite cu privire la cunoașterea și respectarea regulilor de prevenire și stingere a incendiilor;
- ✓ Menținerea liberă a căilor de acces pentru autospecialele de intervenție ale pompierilor;
- ✓ Asigurarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor, a rezervelor de apă și posibilități efective de utilizare a acestora cât și instruirea corespunzătoare a întregului personal pentru declanșarea cu maximă operativitate a activității de intervenție pentru stingerea unui eventual incendiu, cu forțe proprii, mai cu seamă în cazul acelor obiective izolate, amplasate la altitudine ori la distanțe mari față de serviciile de pompieri.
- ✓ Protejarea termică a coșurilor de fum față de elementele de construcții combustibile;
- ✓ Clădirile de cult tip parter, cu capacitatea maximă simultană de 200 persoane pot fi realizate din materiale și elemente de construcție C4 (CA2d) și

asigurate numai cu stingătoare în caz de incendiu, iar pentru cele cu capacități simultane mai mari, se respectă prevederile specifice sălilor aglomerate;

✓ Clădirile de cult, indiferent de capacitatea maximă simultană, vor avea asigurate **cel puțin două căi** de evacuare a persoanelor, distincte și independente. Excepție fac cele cu capacitatea maximă simultană de 30 persoane;

✓ Clădirile de cult de gradul III ... V de rezistență la foc, pot avea supanță (balcon) pentru maximum 30 de persoane, a căror evacuare se poate realiza printr-o scară deschisă în parterul clădirii;

✓ Clădirile de cult cu subsol, vor avea asigurat accesul separat al subsolului și în cazul în care acesta cuprinde spații funcționale necesare cultului, se pot realiza și circulații interioare între subsol și parter, cu condiția ca acestea să fie prevăzute cu uși rezistente la foc minimum 30 de minute și echipate cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu;

✓ Clădirile de cult (catedrale, biserici, lăcașuri, case de rugăciuni, sinagogi, temple, etc.), precum și ansamblurile mănăstirești, vor îndeplini performanțele corespunzătoare stabilite în *Normativul de siguranță la foc a construcțiilor* - indicativ P118-99, completate cu cele specifice acestora;

✓ Amplasarea clădirilor de cult, de regulă, se realizează independent, la distanțe normate față de clădirile învecinate, conform prevederilor art. 2.2.2 din *Normativul de siguranță la foc a construcțiilor* - indicativ P118-99, sau compartimentate față de acestea;

✓ În cadrul ansamblurilor mănăstirești, clădirile de cult pot fi comasate sau grupate cu alte construcții ale mănăstirii, în cadrul compartimentelor de incendiu normate;

✓ Utilizarea focului deschis (lumânări, candelă, etc.) în clădirile de cult este admisă numai în condițiile asigurării măsurilor specifice de prevenire a incendiilor și, după caz, numai în locurile stabilite și amenajate corespunzător;

✓ Clădirile de cult prevăzute cu locuri fixe (scaune, bănci, strane), vor avea acest mobilier fixat de pardoseală ori pereți, sau solidarizat pe pachete de scaune (bănci), conform prevederilor art. 4.1.45. din *Normativul de siguranță la foc a construcțiilor* - indicativ P118-99;

✓ Instalațiile utilitare aferente clădirilor de cult (sanitare, electrice, încălzire, ventilare, etc.), se proiectează și realizează conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice acestora;

✓ În afara cazurilor exceptate în prezentele prevederi specifice, dotarea clădirilor de cult cu instalații și mijloace de semnalizare și stingere a incendiilor, se realizează conform reglementărilor tehnice specifice;

✓ Clădirile de cult vor avea asigurat accesul autospecialelor de în caz de incendiu, cel puțin la o fațadă.