



REGULI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA LĂCAȘELE DE CULT

- ✓ Ușile de pe căile de evacuare trebuie să aibă deschiderea spre exterior și să fie dimensionate conform prevederilor normativului P-118/99;
- ✓ Gabaritele traseelor de circulație în zona de acces a bisericilor să nu fie reduse prin amenajarea unor puncte de vânzare a obiectelor cu specific bisericesc;
- ✓ La muzeele și expozițiile de carte veche sau manuscrise, instalațiile de detectare și semnalizare a incendiilor să fie menținute în stare de funcționare;
- ✓ Prevederea clădirilor cu sisteme adecvate de semnalizare și stingere a incendiilor;
- ✓ Elementele de construcție din structura podurilor, acoperișurilor, șarpantelor și catapetesmelor să fie protejate cu substanțe ignifuge;
- ✓ Exploatarea instalațiilor electrice trebuie să se facă la parametri proiectați, fără defecțiuni sau improvizații;
- ✓ Utilizarea mijloacelor de încălzire fără acumulare de căldură, neomologate sau improvizate, confecționate artizanal, este interzisă;
- ✓ Coșurile de fum și instalațiile de protecție împotriva descărcărilor electrice atmosferice trebuie să fie verificate de către personal de specialitate **cel puțin de două ori pe an**;
- ✓ Persoanele cazate în spațiile destinate primirii oaspeților din incinta mănăstirilor sau aparținând de acestea, vor fi instruite cu privire la cunoașterea și respectarea regulilor de prevenire și stingere a incendiilor;
- ✓ Menținerea liberă a căilor de acces pentru autospecialele de intervenție ale pompierilor;
- ✓ Asigurarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor, a rezervelor de apă și posibilități efective de utilizare a acestora cât și instruirea corespunzătoare a întregului personal pentru declanșarea cu maximă operativitate a activității de intervenție pentru stingerea unui eventual incendiu, cu forțe proprii, mai cu seamă în cazul acelor obiective izolate, amplasate la altitudine ori la distanțe mari față de serviciile de pompieri.
- ✓ Protejarea termică a coșurilor de fum față de elementele de construcții combustibile;
- ✓ Clădirile de cult tip parter, cu capacitatea maximă simultană de 200 persoane pot fi realizate din materiale și elemente de construcție C4 (CA2d) și

asigurate numai cu stingătoare în caz de incendiu, iar pentru cele cu capacitate simultane mai mari, se respectă prevederile specifice sălilor aglomerate;

✓ Clădirile de cult, indiferent de capacitatea maximă simultană, vor avea asigurate **cel puțin două cai** de evacuare a persoanelor, distincte și independente. Excepție fac cele cu capacitatea maximă simultană de 30 persoane;

✓ Clădirile de cult de gradul III ... V de rezistență la foc, pot avea supanță (balcon) pentru maximum 30 de persoane, a căror evacuare se poate realiza printr-o scară deschisă în parterul clădirii;

✓ Clădirile de cult cu subsol, vor avea asigurat accesul separat al subsolului și în cazul în care acesta cuprinde spații funcționale necesare cultului, se pot realiza și circulații interioare între subsol și parter, cu condiția ca acestea să fie prevăzute cu uși rezistente la foc minimum 30 de minute și echipate cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu;

✓ Clădirile de cult (catedrale, biserici, lăcașuri, case de rugăciuni, sinagogi, temple, etc.), precum și ansamblurile mănăstirești, vor îndeplini performanțele corespunzătoare stabilite în *Normativul de siguranță la foc a construcțiilor* - indicativ P118-99, completate cu cele specifice acestora;

✓ Amplasarea clădirilor de cult, de regulă, se realizează independent, la distanțe normale față de clădirile învecinate, conform prevederilor art. 2.2.2 din *Normativul de siguranță la foc a construcțiilor* - indicativ P118-99, sau compartimentate față de acestea;

✓ În cadrul ansamblurilor mănăstirești, clădirile de cult pot fi comasate sau grupate cu alte construcții ale mănăstirii, în cadrul compartimentelor de incendiu normale;

✓ Utilizarea focului deschis (luminări, candelă, etc.) în clădirile de cult este admisă numai în condițiile asigurării măsurilor specifice de prevenire a incendiilor și, după caz, numai în locurile stabilite și amenajate corespunzător;

✓ Clădirile de cult prevăzute cu locuri fixe (scaune, bănci, strane), vor avea acest mobilier fixat de pardoseală ori pereți, sau solidarizat pe pachete de scaune (bănci), conform prevederilor art. 4.1.45. din *Normativul de siguranță la foc a construcțiilor* - indicativ P118-99;

✓ Instalațiile utilitare aferente clădirilor de cult (sanitare, electrice, încălzire, ventilație, etc.), se proiectează și realizează conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice acestora;

✓ În afara cazurilor exceptate în prezentele prevederi specifice, dotarea clădirilor de cult cu instalații și mijloace de semnalizare și stingere a incendiilor, se realizează conform reglementărilor tehnice specifice;

✓ Clădirile de cult vor avea asigurat accesul autospecialelor de în caz de incendiu, cel puțin la o fațadă.